



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39, E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 22/016-Э

Областное государственное автономное
учреждение социального обслуживания
«Ангарский психоневрологический интернат»,
ИНН 3801035995

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя, ИП)

665841, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон
17А, 9.

(место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя)

21.01.2019
(дата составления предписания)

Мною,

Государственным инспектором Отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками
Енисейского управления Ростехнадзора – Гашевым Дмитрием Степановичем;

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

с 17.12.2018 по 21.01.2019, на основании распоряжения руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Ходосевича А.В. от 12.12.2018 № 4502-р/кр "О проведении плановой выездной проверки юридического лица" проведена плановая, выездная проверка в отношении: Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» (далее ОГАУСО «АПНИ»), ИНН 3801035995.

В целях устранения выявленных при проведении мероприятия по осуществлению контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике), зафиксированных в акте проверки областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат», ИНН 3801035995 от 21.01.2019 № 25 016 4502-р/кр 2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", п.6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, п.4.1.2. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.06.2016 № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативно-правовой акт, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	организацией не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования.	Пункты 1.2.2. 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3. 9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6 (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный №4145 от 22.01.2003) (далее - ПТЭЭП); пункт 4.1 Формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), содержащего обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (приложение № 4), утвержденной приказом Ростехнадзора от 21.12.2017 №557, зарегистрированным Минюстом России от регистрационный № 50956 от 03.05.2018 (далее – ПЛ)	01.07.2019
2.	Организацией не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования.	Пункты 1.2.2. 1.6.3.1.6.11.2.11.6.1.3. 9 ПТЭЭП; пункт 4.2 ПЛ	01.07.2019
3.	Организацией не обеспечено проведение испытаний оборудования.	Пункты 1.2.2. 1.6.3.1.6.11.2.11.6.1.3. 9 ПТЭЭП; пункт 4.3 ПЛ	01.07.2019
4.	Организацией не обеспечены модернизация и реконструкция оборудования электроустановок.	Пункты 1.2.2. 1.6.3.1.6.11.2.11.6.1.3. 9 ПТЭЭП; пункт 4.4 ПЛ	01.07.2019

5.	Организацией не обеспечено испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3. 9 ПТЭЭП; пункт 4.5 ПЛ	01.07.2019
6.	Организацией не обеспечено наличие схем молниезащиты с зонами покрытия оборудования электроустановки.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3. 9 ПТЭЭП; пункт 4.6 ПЛ	01.07.2019
	Организацией не обеспечено наличие должностных инструкций на рабочих местах.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3. 9 ПТЭЭП; пункт 4.7 ПЛ	01.07.2019
8.	Организацией не обеспечено выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3. 9 ПТЭЭП; пункт 4.8 ПЛ	01.07.2019
9.	В организации отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена с указанием его обязанностей по контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента.	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП; пункт 7.2 ПЛ	01.07.2019
10.	В организации отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена с указанием его обязанностей по обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах.	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП; пункт 7.3 ПЛ	01.07.2019
11.	В организации отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена с указанием его обязанностей по пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования.	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП; пункт 7.4 ПЛ	01.07.2019
12.	В организации отсутствуют должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена с указанием его обязанностей по организации разработки и ведению документации по обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок.	пункт 1.2.6 ПТЭЭП; пункт 7.5 ПЛ	01.07.2019
13.	В организации отсутствуют должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена с указанием его обязанностей по организации разработки и ведению	пункт 1.2.6 ПТЭЭП; пункт 7.6 ПЛ	01.07.2019

	документации по организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.		
14.	В организации отсутствуют должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена с указанием его обязанностей по организации разработки и ведению документации по организации допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала.	пункт 1.2.6 ПТЭЭП; пункт 7.7 ПЛ	01.07.2019
15.	В организации отсутствуют должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена с указанием его обязанностей по организации разработки и ведению документации по организации безопасного проведения работ в электроустановках.	пункт 1.2.6 ПТЭЭП; пункт 7.8 ПЛ	01.07.2019
16.	В организации отсутствуют должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, разработка которой осуществлена с указанием его обязанностей по обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.	пункт 1.2.6 ПТЭЭП; пункт 7.9 ПЛ	01.07.2019
17.	Отсутствует в организации проектная документация электрооборудования.	Пункты 1.3.2, 2.4.2, 2.4.4 ПТЭЭП; пункт 10.2 ПЛ	01.07.2019
18.	Организацией не обеспечено с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок.	Пункт 1.4.5.2 ПТЭЭП; пункт 18.6 ПЛ	01.07.2019
19.	Отсутствует у технического руководителя (ответственного за электрохозяйство) журнал с оформлением контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения.	Пункт 1.4.15 ПТЭЭП; пункт 24 ПЛ	01.07.2019
20.	В организации не проводятся технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования технологических систем.	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП; пункт 39.1 ПЛ	01.07.2019
21.	В организации не проводятся технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования электрооборудования.	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП; пункт 39.2 ПЛ	01.07.2019
22.	В организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с	Пункт 1.7.9 ПТЭЭП; пункт 40.1 ПЛ	01.07.2019

	обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении первичного инструктажа на рабочем месте.		
	В организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении повторного инструктажа.	Пункт 1.7.9 ПТЭЭП; пункт 40.2 ПЛ	01.07.2019
24.	В организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении внепланового инструктажа.	Пункт 1.7.9 ПТЭЭП; пункт 40.3 ПЛ	01.07.2019
25.	В организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении стажировки.	Пункт 1.7.9 ПТЭЭП; пункт 40.4 ПЛ	01.07.2019
26.	В организации ответственным за электрохозяйство проведение инструктажей с записью в журнале регистрации инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего о проведении допуска к работе.	Пункт 1.7.9 ПТЭЭП; пункт 40.5 ПЛ	01.07.2019
27.	Организацией не вносятся в схемы и чертежи изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП; пункт 48 ПЛ	01.07.2019
28.	В организации не обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме.	Пункт 1.8.4 ПТЭЭП; пункт 49 ПЛ	01.07.2019
29.	Не обеспечено оперативным персоналом организации (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) ведение на рабочем месте документации.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП; пункт 52 ПЛ	01.07.2019
30.	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП; пункт 53.7 ПЛ	01.07.2019
31.	Не обеспечено в организации наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП; пункт 53.8 ПЛ	01.07.2019

32.	В организации не обеспечено выполнение требования по нанесению надписей на ключах, указывающих операцию для которой предназначены.	Пункт 2.2.14 ПТЭЭП; пункт 77.1 ПЛ	01.07.2019
33.	В организации не обеспечено выполнение требования по нанесению надписей на кнопках, указывающих операцию для которой предназначены.	Пункт 2.2.14 ПТЭЭП; пункт 77.2 ПЛ	01.07.2019
34.	В организации не обеспечено выполнение требования по нанесению надписей на рукоятках управления, указывающих операцию для которой предназначены.	Пункт 2.2.14 ПТЭЭП; пункт 77.3 ПЛ	01.07.2019
35.	Не выполнено в организации требование по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ.	Пункт 2.2.14 ПТЭЭП; пункт 79 ПЛ	01.07.2019
36.	Не выполнены в организации требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ.	Пункт 2.2.14 ПТЭЭП; пункт 79 ПЛ	01.07.2019
37.	Отсутствуют в организации на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием марки кабеля, напряжения и сечения.	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП; пункт 123 ПЛ	01.07.2019
38.	Не обеспечено в организации выполнение требований по наличию на кабельных линиях бирок в местах прохода кабелей, через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП; пункт 127 ПЛ	01.07.2019
39.	Не обеспечено организацией отличие знаками или окраской светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения.	Пункт 2.12.3 ПТЭЭП; пункт 203 ПЛ	01.07.2019
40.	Не обеспечено организацией наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП; пункт 205 ПЛ	01.07.2019
41.	Отсутствуют в организации графики работ по очистке светильников.	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП; пункт 211.1 ПЛ	01.07.2019
42.	Отсутствуют в организации графики работ по ремонту электрического освещения.	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП; пункт 211.3 ПЛ	01.07.2019
43.	Не обеспечен работодателем контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений.	Пункт 1.4. ПОТЭЭ; пункт 1.3.9. ПТЭЭП; пункт 225 ПЛ	01.07.2019
44.	Отсутствует в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках.	Пункты 5.5, 5.6, 5.14 ПОТЭЭ; пункт 251 ПЛ	01.07.2019

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписанием ознакомлен(а):

Трусский Владимир Александрович [подпись] 22.1.192
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись) (дата)


Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Лицо(а), вынесшее предписание:

Гашев Дмитрий Степанович – Государственный инспектор
Отдела по надзору за электрическими сетями и
электроустановками

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела)



(подпись)

Предписание на 7 (семи) листах для исполнения получено:

Трусский В.А. - директор [подпись] 22.01.192
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись) (дата)



Лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решения органов и должностных лиц, виновных в неисполнении государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.