



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Областное государственное автономное  
учреждение социального обслуживания

«Ангарский психоневрологический  
интернат»

665841, г. Ангарск, 17-а м-н, д. 9

тел./факс (395-5) 55-27-27

E-mail: Apni9@mail.ru

13.12.2023г. № 53-44/1-196/23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главному государственному  
инспектору Ангарского городского  
округа по пожарному надзору  
А.А. Лопатину

Администрация ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» предоставляет Вам информацию по устранению нарушений выявленных в ходе плановой проверки, которая проводилась на территории учреждения с 01.09.2023г по 14.09.2023г., согласно решения о проведения выездной проверки от 29 августа 2023 г. № 2308/300-38/548-П/РВП:

1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии в части не обеспеченности разборчивости передаваемой речевой информации - данный пункт выполнен в полном объеме. В ОНД И ПР по АГО были представлены следующие документы:

- рабочий проект на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- договор от 21.09.2023г. № 248/51/23 о выполнении монтажа системы оповещения в здании, расположенного по адресу г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9;
- исполнительная документация ввода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- финансовая документация о монтаже системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- решение об аттестации лица, подготовившего проектную документацию на СОУЭ.

2. Система противодымной вентиляции, установленная на объекте защиты, находится в неработоспособном состоянии - данный пункт выполнен в полном объеме. В ОНД И ПР по АГО были представлены следующие документы:

- договор от 19.09.2023г. № 140/23 о выполнении расчета пожарного риска на здание, расположенного по адресу г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9, Блок А; договор от 19.09.2023г. № 141/23 о выполнении расчета пожарного риска на здание, расположенного по адресу г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9, Блок Б; договор от 19.09.2023г. № 142/23 о выполнении расчета пожарного риска на здание, расположенного по адресу г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9, Блок В;
- отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска на объекте «ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» расположенного по адресу г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9;
- копия технического заключения на расчет индивидуального риска от 24.11.2023г. №259/2023.

На основании вышеизложенного, просим Вас снять с контроля данные пункты нарушения.

Директор АПНИ

В.А.Прусский