



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР**  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Ангарскому городскому округу  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-15-18-189**  
**о назначении административного наказания**

«11» декабря 2023 года  
14 часов 00 минут

Резолютивная часть объявлена  
08.12.2023 г. в 15 ч. 00 мин.

г. Ангарск, ул. Мира, 26  
ОНД и ПР, 3-й этаж, кабинет № 5

Я. главный государственный инспектор  
Ангарского городского округа по пожарному надзору  
Лопатин Андрей Анатольевич.

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 2-15-18-189 от «22» сентября 2023 года по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в отношении юридического лица:

1. Полное название юридического лица: Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»
2. Юридический адрес, тел. (факс): 665841, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д. 9
3. ИНН 3801035995. КПП 380101001, ОГРН 1023800523493
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области
5. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Прусский Владимир Александрович
6. Занимаемая должность: директор
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-23-131856430 от 21.09.2023 г.
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось

В соответствии с решением главного государственного инспектора Ангарского городского округа по пожарному надзору Лопатина А.А. № 2308/300-38/548-П/РПВ от «29» августа 2023 года, в период с «01» сентября по «14» сентября 2023 г., проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат», расположенном по адресу: 665841, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, д. 9.

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 12 час. 01 мин. «14» сентября 2023 года на объекте защиты ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» выявлены нарушения требо-

ваний пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, а именно:

**1. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии (согласно протокола инструментального исследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 13.09.2023 г. № 284/2023, выданного ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» Иркутской области») в части не обеспеченности разборчивости передаваемой речевой информации.**

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 4 ст. 84; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54.

**2. Система противодымной вентиляции, установленная на объекте защиты, находится в неработоспособном состоянии (согласно протокола инструментального исследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 13.09.2023 г. № 285/2023, выданного ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» Иркутской области»).**

Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл. 19, ст. 83; СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности, п. 7.8, п. 7.14.

Извещение о составлении протокола об административном правонарушении от 14.09.2023 г. было вручено директору ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» Прусскому В.А. лично под подпись.

Составление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ назначено на 22.09.2023 г. в 15 ч. 30 мин. по адресу: г. Ангарск, ул. Мира, 26, кабинет №3 ОНД и ПР по АГО.

В назначенное время 22.09.2023 г. в 15 ч. 30 мин. на составление протокола об административном правонарушении законный представитель юридического лица — директор ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» Прусский В.А. не прибыл. На составление протокола об административном правонарушении прибыл и.о. директора ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» по приказу о возложении обязанностей от 18.09.2023 г. № 234-к Высота Анастасия Фануровна, в связи с нахождением директора ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» Прусского В.А. в командировке.

В ОНД и ПР по АГО были предоставлены следующие документы: договор от 19.09.2023 г. № 140/23 о выполнении расчета пожарного риска на здание, расположенное по адресу: г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9, Блок А; договор от 19.09.2023 г. № 141/23 о выполнении расчета пожарного риска на здание, расположенное по адресу: г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9, Блок Б; договор от 19.09.2023 г. № 142/23 о выполнении расчета пожарного риска на здание, расположенное по адресу: г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9, Блок В; договор от 21.09.2023 г. № 248/51/23 о выполнении монтажа системы оповещения в здании.

В связи с тем, что юридическое лицо ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» было уведомлено о месте и времени составления протокола об административном правонарушении установленным порядком, протокол об административном правонарушении №2-15-18-189 был составлен 22.09.2023 г. в отсутствие законного представителя ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат».

22.09.2023 г. протокол об административном правонарушении и другие материалы дела были переданы на рассмотрение главному государственному инспектору Ангарского городского округа Лопатину Андрею Анатольевичу.

22.09.2023 г. главным государственным инспектором Ангарского городского округа по пожарному надзору Лопатиным А.А. вынесено определение о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, рассмотрение дела назначено на 04.10.2023 г. в 11 ч. 00 мин. Определение направлено юридическому лицу ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» на адрес электронной почты, зарегистрировано в журнале входящей документации №(53-44)-407/23 от 26.09.2023 г.

04.10.2023 г. в 11 ч. 00 мин. на рассмотрение дела об административном правонарушении прибыл законный представитель юридического лица директор ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» Прусский В.А.

Для полного и всестороннего рассмотрения дела об административном правонарушении и принятия решения, юридическому лицу необходимо предоставить в ОНД и ПР по АГО следующие документы: проектную документацию на системы противопожарной защиты, информацию о наличии аккредитации у лица, подготовившего проектную документацию на системы противопожарной защиты, расчет индивидуального пожарного риска на объект защиты.

04.10.2023 г. главным государственным инспектором Ангарского городского округа по пожарному надзору Лопатиным А.А. вынесено определение о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, рассмотрение дела назначено на 06.11.2023 г. в 14 ч. 30 мин. Определение направлено юридическому лицу ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» на адрес электронной почты, зарегистрировано в журнале входящей документации № (53-44)-423/23 от 05.10.2023 г.

В связи с тем, что праздничный день 04.11.2023 г. выпадает на субботу, дополнительный выходной день перенесен на понедельник 06.11.2023 г.

На основании вышеизложенного дело об административном правонарушении от 22.09.2023 г. № 2-15-18-189 подлежало отложению.

30.10.2023 г. заместителем главного государственного инспектора Ангарского городского округа по пожарному надзору Акуловым Р.Н. вынесено определение о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, рассмотрение дела назначено на 21.11.2023 г. в 14 ч. 30 мин. Определение направлено юридическому лицу ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» на адрес электронной почты.

17.11.2023 г. в адрес ОНД и ПР по АГО от директора ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» В.А. Прусского поступило ходатайство (№(53-44)-836/23 от 17.11.2023 г.) о том, что согласно распоряжения Министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 21.11.2023 г. директор ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» будет находиться в командировке, прибыть на рассмотрение дела об административном правонарушении не сможет.

Вышеуказанное ходатайство было рассмотрено и приобщено к материалам дела об административном правонарушении.

21.11.2023 г. главным государственным инспектором Ангарского городского округа по пожарному надзору Лопатиным А.А. вынесено определение о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, рассмотрение дела назначено на 28.11.2023 г. в 15 ч. 30 мин. Определение направлено юридическому лицу ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» на адрес электронной почты.

28.11.2023 г. в 15 ч. 30 мин. на рассмотрение дела об административном правонарушении прибыл законный представитель юридического лица директор ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» Прусский В.А. на рассмотрение дела об административном правонарушении были предоставлены следующие документы: исполни-



тельная документация ввода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; копия финансовой документации о монтаже системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; решение об аттестации лица, подготовившего проектную документацию на СОУЭ; копия технического заключения на расчет индивидуального пожарного риска от 24.11.2023 г. №259/2023.

Вышеуказанные документы были рассмотрены и приобщены к материалам дела об административном правонарушении.

Для полного и всестороннего рассмотрения дела об административном правонарушении юридическому лицу необходимо было предоставить в ОНД и ПР по АГО следующие документы: отчет по расчетам оценки пожарного риска, подписанный исполнителем и заказчиком в установленном порядке; проектную документацию на объект капитального строительства, расположенного по адресу: г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9; проектную документацию на систему вентиляции и дымоудаления на здание.

28.11.2023 г. главным государственным инспектором Ангарского городского округа по пожарному надзору Лопатиным А.А. вынесено определение о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, рассмотрение дела назначено на 08.12.2023 г. в 15 ч. 00 мин. Определение направлено юридическому лицу ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» на адрес электронной почты.

08.12.2023 г. в 15 ч. 00 мин. на рассмотрение дела об административном правонарушении прибыл законный представитель юридического лица директор ОГАУ СО «Ангарский психоневрологический интернат» Прусский В.А. на рассмотрение дела об административном правонарушении были предоставлены следующие документы: отчет по расчетам оценки пожарного риска, подписанный исполнителем и заказчиком в установленном порядке; проектная документация на систему вентиляции в здании от 2013 г.; рабочий проект на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Вышеуказанные документы были рассмотрены и приобщены к материалам дела об административном правонарушении.

Согласно ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. Не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные доказательства получены с нарушением закона.

На данном объекте выполнение тех и (или) иных требований, в том числе и пожарной безопасности, является первоочередным и обязательным условием для осуществления деятельности.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, т.к. требования пожарной безопасности выполнены в полном объеме, до истечения срока, установленного в предписании об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 14.09.2023 г. № 2308/300-38/548-П/ПВП — 01.09.2024 г.

Юридическим лицом приняты меры для устранения имеющихся нарушений требований пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией

людей из здания и по расчету пожарного риска до момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита людей в объекте. Для обеспечения эвакуации необходимо: установить количество, размеры, и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов; обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям; организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т. п.).

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В силу ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Рассмотрев административный материал, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности факт нарушения требований пожарной безопасности, является доказанным в полном объеме. Лицо, в отношении которого ведётся административное производство, подлежит привлечению к административной ответственности в виде предупреждения.

Оснований для освобождения юридического лица от административной ответственности, предусмотренных ст. ст. 2.7, 2.8, 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не имеется.

В силу ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание применяется в целях предупреждения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ определено, что за нарушение требований пожарной безопасности, в отношении юридических лиц выносится решение о предупреждении, либо решение о назначении административного штрафа в размере от 300000 рублей до 400000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1, ст. 24.5, ст. 29.9, 29.10

#### **ПОСТАНОВИЛ:**

1. Признать юридическое лицо – Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат», ИНН 380135995, КПП 380101001, ОГРН 1023800523493, юридический адрес: 665841, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, 17а мкр-н, д. 9, виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ назначить ему наказание в виде:

#### **предупреждения**

указать вид административного наказания в соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного правонарушения: \_\_\_\_\_

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ: возвращение законному владельцу, передача в

\_\_\_\_\_  
собственность государству или уничтожение

3. Вещи и документы, на которые наложен арест: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ: оставление в деле в течение всего срока хранения данного дела, либо передача заинтересованным лицам


5. Издержки по делу об административном правонарушении \_\_\_\_\_

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, в судебный орган по месту регистрации юридического лица, либо вышестоящему должностному лицу, органу по адресу: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15 (УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

По истечении вышеуказанного срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Постановление вынес:  
Главный государственный инспектор  
Ангарского городского округа  
по пожарному надзору



А.А. Лопатин  
(инициалы, фамилия)

Копию настоящего постановления получил " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления выслана по адресу: \_\_\_\_\_